

Принципиальная схема подключения GS-03 мод.1 вариант 1

Подключение газоанализаторов по аналоговым входам 4-20 мА и по интерфейсу RS-485 (Modbus RTU)

